

PLUi ATTICHES

Yves-Marie BALLOT <ym.ballot@noreade.fr>

Lun 23/10/2023 10:52

À :Horace Rossi <hrossi@pevelecarembault.fr>

Cc :Guillaume DUPONT <g.dupont@noreade.fr>

Vous ne recevez pas souvent de courriers de la part de ym.ballot@noreade.fr. [Découvrez pourquoi cela est important](#)

Bonjour Mr ROSSI ,

Le projet de modification du PLUi d'Attiches prévoit une urbanisation importante des secteurs sud et nord qui engendrera a terme une augmentation de population de l'ordre de 700 équivalents habitants .

La station d'épuration actuelle d'Attiches est dimensionnée pour traiter 3000 habitants , elle est aujourd'hui chargée a sa capacité nominale et ne peut donc plus recevoir le pollution supplémentaire de cet ordre .

Nous émettons un avis défavorable sur le choix du lagunage pour traiter les eaux usées de ces deux secteurs (proximité des habitations , peu de maitrise sur le traitement , pas d'abattement sur l'azote et le phosphore etc ..) .

Dans la mesure ou les voiries seront classées et rétrocedées , Noreade reprendra en exploitation et maitrise d'ouvrage les équipements assainissement .

Dans cet optique nous privilégions un traitement autonome regroupé des eaux usées par micro station (système agréé) , dans l'attente de la reconstruction de la station d'épuration d'Attiches prévue au prochain programme pluriannuel d'investissement du Siden-Sian .

Cordialement

BALLOT yves-marie

Noréade, la régie du SIDEN-SIAN

Service Assainissement

37 , rue Estiennes d'Orves

www.noreade.fr

59146 Pecquencourt

Tél. 03. 27.99.80.08

Tél : 03.20.66.43.43

Fonction Adjoint technique assainissement

Portable : 06.70.32.93.56

Fax : 03.20.66.44.44

Poste Interne : 3104

<https://agenceenligne.noreade.fr>